

厚木市環境センター 平成31年度ごみ処理設備年間運転管理計画表(案)

平成31年 4月 1日

年月日 項 目		平成 31 年												平成 32 年			合 計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
搬入量	30年度実績	5438.26	5746.30	5310.94	5618.57	5600.95	4977.88	5914.71	5362.22	5674.60	5103.83	4441.00	5333.97	64523.23			
	計 画	5430.00	5740.00	5310.00	5610.00	5600.00	4970.00	5910.00	5360.00	5670.00	5100.00	4440.00	5280.00	64420.0			
	実 績													0.00			
他市焼却(実績/計画)		/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/9900			
焼却量	30年度実績	5699.27	5027.33	5171.22	5458.87	5927.49	5775.4	5782.42	5727.26	5698.13	6271.3	3699.78	5375.44	65613.91			
	計 画	5490.00	5700.00	5280.00	5610.00	5670.00	5000.00	5450.00	5640.00	5670.00	5160.00	4470.00	5280.00	64420.0			
	実 績													0.00			
3炉運転 実績/計画		/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0			
運転日数(A/B/C)		8/30/23	11/20/31	30/0/30	30/30/0	14/31/18	13/18/30	25/0/25	30/0/30	,31/11/21	28/31/4	0/29/29	0/31/31				
運転総数(日)		61	62	60	60	63	61	50	60	63	63	58	62	723			
運 転	A 系	8	20		17 19	14	18	18	25	28				220日			
	B 系		20		1 17 19		18			26		19 21		231日			
	C 系	8		1		14		18	25	26	28	19 21		272日			
	タービン発電機		21	14	17 19		18	25				19 21		326日			
点 検 整備 備	A 系	9	19			15	17	18	25		29			146日			
	B 系		21	30			19	2	25					135日			
	C 系	7			2	13		18	25	27	27			94日			
	1 号 缶	9	19			15	17				29			146日			
	2 号 缶		21	30			19		25					135日			
	3 号 缶	7			2	14		18	24	27	27			94日			
	タービン発電機		22	13	17 19			18	24			19 21		40日			
	共 通 系				17 18			18	24			19 21		20日			
備 考		ボイラー解列期限 1号 31年5月20日 2号 31年7月4日 3号 31年8月15日 タービン解列期限 31年6月24日 ごみ計量器 検査日 31年5月25日 クレーン受検日 期限 31年6月20日 受検 5月 29日 ボイラ協会検査 (第一種圧力容器) 高温水発生装置 ドレーンクーラー 温水膨張タンク 使用期限5月31日 受検予定5月10日 ボイラ協会検査 (第一種圧力容器) 温水タンク 暖房用熱交換器 使用期限8月 4日 受検予定7月11日 受変電設備 10月 20日 (第3日曜) 消防設備 7月・2月 灯油地下タンク 9月13日 上水受水槽 11月16日 焼却炉コールトスタート A系3回 B系 2回 C系 4回 ↓ 焼却炉セミホットスタート A系 1回 B系 2回 C系 1回 ↓ 全炉停止日 計画 12日															

平成31年度 定期保守点検整備計画(案)

Rev. 1

平成31年4月1日

			平成31年度 定期保守点検整備計画(案)												平成31年4月1日															
			30年度																											
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月													
A系						8			20		7			27																
							42					45				75														
B系							20			28			29																	
								42				75																		
C系			25				7		30			5			20															
				75						44						25														
共通系				12	20					17・18				20			19・20													
タービン				12	20			20			13																			
焼却炉関係	点検整備等	A系集塵器ろ布点検	灰固化設備点検整備	B系集塵器ろ布点検		C系延命化整備	1号ボイラ整備	計量器点検	タービン発電機点検	低圧復水器点検	2号ボイラ整備	消防設備点検	3号ボイラ整備	熱交換器点検整備	温水タンク点検整備	灰固化設備点検整備	A系耐火物打替	灯油地下タンク点検	B系延命化整備	受変電設備点検	上水受水槽清掃点検	B系耐火物打替	B系集塵器ろ布点検	クレーン半年点検	C系耐火物打替	C系集塵器ろ布点検	A系延命化整備	灰固化設備点検整備	消防設備点検	A系集塵器ろ布点検
		その他	法令等	消防設備法定検査		C系油圧ユニット消防検査	1号ボイラ検査(安管審)	高温水発生装置法定検査	計量器法定検査	タービン発電機検査(安管審)	上水水質法定検査	2号ボイラ検査(安管審)	消防設備法定検査	3号ボイラ検査(安管審)	熱交換器法定検査	温水タンク法定検査			灯油地下タンク法定検査		受変電設備法定検査		上水受水槽法定検査	上水水質法定検査	B系油圧ユニット消防検査				消防設備法定検査	

(備考) 法定設備関係使用期限及び検査予定時期

ボイラ期限	他設備期限	毎年受検	期限	検査予定	年一回受検	その他設備
1号(31年5月20日)	計量器 (31年5月20日)	高温水発生器(5月31日):	(5月10日)		上水受水槽[11月19日]	消防設備2回/年[7月・2月]
2号(31年7月1日)	クレーン (31年6月20日)	暖房熱交換器(8月 4日):	(7月11日)		地下タンク (9月20日)	連結管耐圧試験(33年7月)
3号(31年8月15日)	粗大ホイスト(31年6月20日)	温水タンク (8月 4日):	(7月11日)		受変電設備(10月20日)	タービン(31年6月24日)