

厚木市環境センター 令和4年度ごみ処理設備年間運転管理計画

令和4年 4月 1日

年月日 項 目		令和4年												合 計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
搬入量	3年度実績	5146.48	5416.10	5042.48	5311.11	5323.82	4971.37	5274.45	5130.94	5161.56	4853.56	4125.89	4934.29	60692.05
	計 画	5100.00	5300.00	5400.00	5400.00	5000.00	4900.00	5100.00	4900.00	5200.00	5200.00	5400.00	5100.00	62000.0
実績														0.00
他市焼却(実績/計画)		/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/9900
焼却量	3年度実績	5425.47	5836.7	5530.02	5372.38	5807.39	5410.68	5426.42	5338.52	5486.77	5674.65	4520.09	5113.78	64942.87
	計 画	5400.00	5670.00	5400.00	5220.00	5580.00	5400.00	5400.00	5310.00	5580.00	5490.00	4680.00	5580.00	64710.0
実績														0.00
3炉運転 実績/計画		/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0
運転日数(A/B/C)		0/30/30	17/15/31	30/0/30	29/29/1	16/31/15	1/30/30	30/0/30	30/15/14	29/31/2	1/30/30	26/0/26	30/30/1	
運転総数(日)		60	63	60	58	62	60	60	59	62	61	52	62	719
運 転	A 系		18		26 29	16		29 15 16		29		3 14 17	30	237日
	B 系		17		2 26 29	30			15		30		2	243日
	C 系			30		17		15 16 14		30		14 17 1		241日
	タービン発電機		3		22 26 29		15 16					14 17		339日
点 検	A 系	1	16			17	29			30	30		1	123日
	B 系		17	30				30	14		3	1		121日
	C 系				1	16			15	29		2	30	121日
整 備	1号缶	1	16			17	30			30	30		1	123日
	2号缶		17	30				30	14		3	1		121日
	3号缶				1	16			15	29		2	3	121日
	タービン発電機		27	21		27 28			16			15 16		31日
共 通 系					27 28			16			15 16			5日
備 考		ボイラー解列期限 1号 5年5月21日 2号 5年7月1日 3号 3年8月13日 タービン解列期限 5年6月24日 クレーン受検日 期限 5年6月20日 受検 5月 21日 ごみ計量器 検査日 5年5月16日 ボイラ協会検査 (第一種圧力容器) 高温水発生装置 ドレーンクーラー 温水膨張タンク 使用期限5月31日 受検予定5月11日 ボイラ協会検査 (第一種圧力容器) 温水タンク 暖房用熱交換器 使用期限8月 4日 受検予定7月 6日 受変電設備 10月 16日 (第3日曜) 消防設備 7月・2月 (連結送水管耐圧) 灯油地下タンク 9月15日 上水受水槽 11月20日 焼却炉クール・スタート A系 3回 B系 3回 C系 3回 焼却炉セミホットスタート A系 3回 B系 1回 C系 2回 計画 5日 全炉停止日												

令和4年度 定期保守点検整備計画(案)

Rev. 1

令和4年4月1日

令和3年度				令和4年度 定期保守点検整備計画(案)												令和4年4月1日																																																		
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																																																
A系																																																																		
B系																																																																		
C系																																																																		
共通系																																																																		
タービン																																																																		
焼却炉関係	点検・整備等			消防設備点検			計量器点検			1号ボイラ点検整備			クレーン点検整備			高圧復水器点検			タービン発電機点検			低圧復水器点検			3号ボイラ点検整備			純水装置点検整備			熱交換器点検整備			温水タンク点検整備			A系耐火物打替(点検補修)			灯油地下タンク点検			B系耐火物打替(点検補修)			受変電設備点検			上水受水槽清掃点検			クレーン半年点検			A系集塵器ろ布点検			灰固化設備点検整備			B系集塵器ろ布点検			C系集塵器ろ布点検		
その他	法令等			消防設備法定検査			計量器法定点検			1号ボイラ定期検査			クレーン自主検査			高圧復水器法定点検			タービン発電機自主検査			低圧復水器法定点検			3号ボイラ定期検査			純水装置法定点検			熱交換器法定点検			温水タンク法定点検			A系耐火物打替(点検補修)			灯油地下タンク法定点検			B系耐火物打替(点検補修)			受変電設備法定点検			上水受水槽法定点検			クレーン法定点検			A系集塵器ろ布法定点検			灰固化設備法定点検			B系集塵器ろ布法定点検			C系集塵器ろ布法定点検		

(備考) 法定設備関係使用期限及び検査予定時期

ボイラ期限	他設備期限	毎年受検 期限 : 検査予定	年一回受検	その他設備
1号(5年5月21日)	計量器 (5年5月16日)	高温水発生器(5月31日):(5月11日)	上水受水槽(11月19日)	消防設備2回/年(7月・2月)
2号(5年7月1日)	クレーン (5年6月20日)	暖房熱交換器(8月 4日):(7月6日)	地下タンク (9月16日)	連結管耐圧試験(6年7月)
3号(5年8月13日)	粗大ホイスト(5年6月20日)	温水タンク (8月 4日):(7月6日)	受変電設備(10月16日)	タービン(5年6月24日)
			(第3日曜日)	