

厚木市環境センター 令和7年度ごみ処理設備年間運転予定表

令和7年 4月 1日

年月日 項 目		令和7年										令和8年			合 計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
搬入量	6年度実績	5049.11	4899.11	4380.67	4945.61	4766.42							24040.9		
	計 画	4999.00	4851.00	4337.00	4897.00	4719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23803.0		
	実 績												0.00		
他市焼却(実績/計画)		/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/9900		
焼却量	6年度実績	5147.72	5239.23	5061.91	4931.12	5289.17							25669.15		
	計 画	5040.00	5208.00	5040.00	5292.00	4536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25116.0		
	実 績												0.00		
3炉運転 実績/計画		/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0		
運転日数(A/B/C)		0/30/30	16/15/31	30/0/30	31/31/1	24/30/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0		
運転総数(日)		60		60	63	54	0	0	0	0	0	0	299		
運 転	A 系		15			24							101日		
	B 系		16		30	30							106日		
	C 系				1								92日		
	タービン発電機					24							146日		
点 検	A 系	1	15										264日		
	B 系		16	20									259日		
	C 系				1								273日		
	整備 備	1号缶	1	15										264日	
2号缶			16	20									259日		
3号缶					1								121日		
タービン発電機													273日		
共 通 系													0日		
備 考		ボイラー解列期限 1号 7年5月25日 2号 7年7月11日 3号 7年8月24日 タービン解列期限 9年6月22日 クレーン受検E 期限 7年6月20日 受検 5月22日 ごみ計量器 検査日 7年5月11日 ボイラ協会検査 (第一種圧力容器) 高温水発生装置 ドレーンクーラー 温水膨張タンク 使用期限5月31日 受検予定5月15日 ボイラ協会検査 (第一種圧力容器) 温水タンク 暖房用熱交換器 使用期限8月 4日 受検予定7月10日 受変電設備 10月 19日 (第3日曜) 消防設備 7月・2月 灯油地下タンク 9月2日 上水受水槽 11月23日 焼却炉コールドスタート A系 1回 B系 1回 C系 0回 焼却炉セミボットスタート A系 0回 B系 0回 C系 0回 計画 5日 ↓ 全炉停止日													

令和7年度 定期保守点検整備計画

Rev. 0

令和7年4月1日

令和6年度																	
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
A系						1	15				24						
							45										
B系								16	30		30						
								46									
C系									1								
共通系				19 20								1					
タービン				19 20							24						
焼却炉関係	点検・整備等			消防設備点検		1号ボイラ点検整備 計量器点検	クレーン点検整備 計量器点検	2号ボイラ点検整備 消防設備点検	3号ボイラ点検整備 純水装置点検整備	熱交換器点検整備 温水タンク点検整備	高圧復水器点検 温水タンク点検整備	灯油地下タンク点検	受変電設備点検	上水受水槽清掃点検		消防設備点検	
その他	法令等			消防設備法定検査		1号ボイラ定期検査 計量器法定検査	クレーン自主検査 計量器法定検査	高温水発生装置法定検査 1号ボイラ定期検査	上水水質法定検査 2号ボイラ定期検査	消防設備法定検査 3号ボイラ定期検査	熱交換器法定検査 温水タンク法定検査	灯油地下タンク法定検査	受変電設備法定検査	上水受水槽法定検査 上水水質法定検査		消防設備法定検査	

(備考) 法定設備関係使用期限及び検査予定時期

ボイラ期限	他設備期限	毎年受検 期限 : 検査予定	年一回受検	その他設備
1号(7年5月25日)	計量器 (7年5月16日)	高温水発生器(5月31日):(5月15日)	上水受水槽(11月23日)	消防設備2回/年(7月・2月)
2号(7年7月11日)	クレーン (7年6月20日)	暖房熱交換器(8月 4日):(7月10日)	地下タンク (9月2日)	連結管耐圧試験(9年7月)
3号(7年8月24日)	粗大ホイスト(7年6月20日)	温水タンク (8月 4日):(7月10日)	受変電設備(10月12日)	タービン(9年6月22日)
			(第2日曜日)	