

厚木市環境センター 令和3年度ごみ処理設備年間運転管理計画

令和3年 4月 1日

年月日		令和3年											令和4年			合計
項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
搬入量	2年度実績	5149.48	5323.39	5445.37	5399.76	5083.89	4991.29	5144.75	4902.08	5274.45	4844.58	4368.16	5129.53	61056.73		
	計画	5200.00	5400.00	5500.00	5500.00	5100.00	5000.00	5200.00	5000.00	5300.00	5245.00	4445.00	5165.00	62055.0		
	実績													0.00		
他市焼却(実績/計画)		/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/825	/9900		
焼却量	2年度実績	5249.48	5871.15	5873.11	5445.22	5432.2	5487.08	5510.48	5459.92	5426.42	5661.18	3689.59	5614.56	64720.39		
	計画	5400.00	5850.00	5400.00	5220.00	5580.00	5400.00	5400.00	5400.00	5580.00	5580.00	4860.00	5580.00	65250.0		
	実績													0.00		
3炉運転 実績/計画		/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0	/0		
運転日数(A/B/C)		2/30/28	17/14/31	30/7/23	29/29/0	2/31/29	20/10/30	30/10/20	29/30/1	0/31/31	24/7/31	26/12/16	31/31/0			
運転総数(日)		60	65	60	58	62	60	60	60	62	62	54	62	725		
運転	A系	2	15			2		11		29	8			246日		
	B系		14		24		10		21		7	17		245日		
	C系	3		23		3		20		30		16		238日		
	タービン発電機		25	18	20	23		14	16		16	17		333日		
焼却炉関係	A系	3	14			3	10			30	7			119日		
	B系		15	23			11	20			8	16		120日		
	C系			24	2			21	29			17		127日		
	1号缶	3	14			3	10			30	7			119日		
発電関係	2号缶		15	23			11	20			8	16		120日		
	3号缶			24	2			21	29			17		127日		
	タービン発電機		26	17		21	23		17			16	17	46日		
	共通系				21	22			17			16	17	5日		
備考		ボイラー解列期限 1号 3年5月27日 2号 3年7月8日 3号 3年8月19日 タービン解列期限 5年6月24日 クレーン受検日 期限 3年6月20日 受検 5月 21日 ごみ計量器 検査日 3年5月16日 ボイラ協会検査 (第一種圧力容器) 高温水発生装置 ドレーンクーラー 温水膨張タンク 使用期限5月31日 受検予定5月12日 ボイラ協会検査 (第一種圧力容器) 温水タンク 暖房用熱交換器 使用期限8月 4日 受検予定7月7日 受変電設備 10月 17日 (第3日曜) 消防設備 7月・2月 (連結送水管耐圧) 灯油地下タンク 9月15日 上水受水槽 11月20日 焼却炉クールスタート A系 2回 B系 2回 C系 1回 焼却炉セミホットスタート A系 3回 B系 2回 C系 1回 全炉停止日 計画 5日														

令和3年度 定期保守点検整備計画(案)

Rev. 1

令和3年4月1日

令和2年度			令和3年度 定期保守点検整備計画(案)												令和3年4月1日											
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月									
A系					3			14		3			10		30			7								
						42				39				39												
B系							15			23		11			20		8			16						
								39				40				40										
C系								24			2		21			29		17			43					
									40				40													
共通系				13 19					21 22				17					16 17								
タービン				13 19					21 23				17 18					16 17								
							26			17																
焼却炉関係	点検・整備等		消防設備点検			計量器点検 1号ボイラ点検整備	高圧復水器点検 クレーン点検整備	タービン発電機点検 高温水発生装置法定検査	低圧復水器点検	2号ボイラ点検整備	消防設備点検	3号ボイラ点検整備	純水装置点検整備	熱交換器点検整備	温水タンク点検整備	A系耐火物打替(点検補修)	灯油地下タンク点検	B系耐火物打替(点検補修)	受変電設備点検	C系耐火物打替(点検補修)	上水受水槽清掃点検	クレーン半年点検	A系集塵器ろ布点検	灰固化設備点検整備	B系集塵器ろ布点検	C系集塵器ろ布点検
その他	法令等		消防設備法定検査			計量器法定検査 1号ボイラ法定検査	クレーン法定検査	タービン発電機自主検査	上水水質法定検査	2号ボイラ法定検査	消防設備法定検査	3号ボイラ法定検査	熱交換器法定検査	温水タンク法定検査			灯油地下タンク法定検査		受変電設備法定検査		上水受水槽法定検査	上水水質法定検査		消防設備法定検査		

(備考) 法定設備関係使用期限及び検査予定時期

ボイラ期限	他設備期限	毎年受検	期限	検査予定	年一回受検	その他設備
1号(3年5月27日)	計量器 (3年5月16日)	高温水発生器	(5月31日):	(5月12日)	上水受水槽(11月20日)	消防設備2回/年(7月・2月)
2号(3年7月8日)	クレーン (3年6月20日)	暖房熱交換器	(8月 4日):	(7月7日)	地下タンク (9月17日)	連結管耐圧試験(3年7月)
3号(3年8月19日)	粗大ホイスト(3年6月20日)	温水タンク	(8月 4日):	(7月7日)	受変電設備(10月17日)	タービン(5年6月24日)
					(第3日曜日)	