

特定事業場の排除下水に係る水質測定頻度一覧表

特定事業場から公共下水道に排除される下水について、事業者自らが行う水質測定（自主水質測定）の最低限の実施頻度です

温度(℃)	他項目測定の都度
-------	----------

排除下水量		50m ³ /日以上	50m ³ /日未満
水素イオン濃度(pH)	中和施設又は凝集沈殿槽（pH管理しながら凝集沈殿するもの）が除害施設として設置され、当該施設からの排除下水がある特定事業場	1回/日	1回/日
	し尿処理場（一般廃棄物処理施設で生物処理を伴うもの）	1回/日	1回/日
	その他の特定事業場	他項目測定の都度	0回

排除下水量	1000m ³ /日以上	50m ³ /日以上、1000m ³ /日未満	50m ³ /日未満
生物化学的酸素要求量(BOD)	2回/月	1回/月	0回
浮遊物質(SS)	2回/月	1回/月	0回
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	2回/月	1回/月	0回
沃素消費量	2回/月	1回/月	0回

各項目に係る物質の使用状況 ^{※1}	使用有		使用無		
	排出有	排出無	排出有		排出無
各項目に係る物質の排出状況 ^{※2}					
排除下水量	0m ³ /日超	—	50m ³ /日以上	50m ³ /日未満	—
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
ニッケル含有量	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
カドミウム及びその化合物	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
シアン化合物	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
有機リン化合物	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
鉛及びその化合物	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
六価クロム化合物	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
砒素及びその化合物	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
アルキル水銀化合物	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
トリクロロエチレン	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
テトラクロロエチレン	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
ジクロロメタン	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
四塩化炭素	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
1,2-ジクロロエタン	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
1,1-ジクロロエチレン	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
シス-1,2-ジクロロエチレン	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
1,1,1-トリクロロエタン	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
1,1,2-トリクロロエタン	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
1,3-ジクロロプロペン	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
チウラム	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
シマジン	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
チオベンカルブ	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
ベンゼン	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
セレン及びその化合物	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
ほう素及びその化合物	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
ふっ素及びその化合物	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
1,4-ジオキサン	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
フェノール類	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
銅及びその化合物	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
亜鉛及びその化合物	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
鉄及びその化合物(溶解性)	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
マンガン及びその化合物(溶解性)	1回/月	0回	1回/年	0回	0回
クロム及びその化合物	1回/月	0回	1回/年	0回	0回

※1 「使用有」は、意図的な使用のこと。自然原因等、非意図的に含まれている場合は、「使用無」として扱う。

※2 「排出有」は、使用施設から当該物質の排出があること。

ダイオキシン類 ^{※3}	1回/年
-----------------------	------

※3 ダイオキシン類対策特別措置法に規定する「水質基準対象施設」を設置する特定事業場に限る。