参考資料

令和５年８月に発生した立体駐車場火災の概要について

（※数値等については、今後、変わることがあります。）

令和５年 11 月 22 日現在

１　発生日時等

出火時刻：令和５年８月 20 日　14 時 40 分
覚知時刻：令和５年８月 20 日　14 時 46 分
鎮圧時刻：令和５年８月 20 日　18 時 17 分
鎮火時刻：令和５年８月 20 日　18 時 41 分

２　発生場所

厚木市下荻野 1200-13　マルハン厚木北店　立体駐車場

３　出火建物概要

構　　造：鉄骨造（準耐火構造）（二層三段の自走式駐車場）
階　　数：地上２階建て（屋上あり）
延べ面積：7,963.06 ㎡

４　消防用設備等の設置状況

消火器、粉末消火設備（移動式）、自動火災報知設備、誘導標識

５　防火管理等の状況

防火管理者選任あり、消防計画届出済

６　出火原因

調査中

７　被害状況

(1)　人的被害

なし

(2)　物的被害

ア　２階建て立体駐車場、延べ約 7,963 ㎡のうち、２階部分、約 3,916 ㎡を焼損
イ　駐車車両、152 台焼損

８　消防本部の対応

消防車両 22 台出動

駐車場北側の延焼状況

駐車場２階南側を西側から撮影