

改 善 (計 画) 報 告 書

記入例

提出日を記入
してください。

〇〇年 〇月〇〇日

(宛先) 厚木市長

指摘を受けた危険物施設の名称を記入。

立入検査結果通知書において、指摘を受けた者
(設置者又は管理者) の
所在地・会社名・役職名・氏名とする。

名 称 株式会社 厚木消防 寿町支店
所在地 厚木市寿町3丁目4番10号
電 話 046 - 221 - 2331
株式会社 厚木消防
代表取締役社長
氏 名 厚木 太郎

職 株式会社 厚木消防 寿町支店
担当者 支店長

氏 名 厚木 次郎

立入検査結果通知書の発送日を記入。

〇〇年 〇月〇〇日付けで交付を受けた立入検査結果通知書に基づく指導事項の改善及び改善状況については、次のとおりです。

番号	改 善 (計 画) 内 容	改善 (計画) 年月日	備 考
1	消防法に定める定期点検を至急実施しました。記録を3年間保存します。	令和〇年〇月〇日実施	点検記録表を添付します
2	消火器は使用の際、容易に使用できる場所に設置致しました。	令和〇年〇月〇日実施	改善状況を写真提出します。
3	油分離槽内の油は除去するとともに、清掃致しました。	令和〇年〇月〇日実施	改善状況を写真提出します。
4	危険物保安監督者選任・解任届を提出致します。	令和〇年〇月〇日提出	
5	給油空地内に置かれているタイヤは、撤去致しました。	令和〇年〇月〇日実施	改善状況を写真提出します。
6	漏れの点検を業者依頼しました。令和〇年〇月〇日実施します。	令和〇年〇月実施予定	実施後に点検結果表を提出します。
※受付		※経過欄	

立入検査結果通知書に記載された各指摘事項の番号を記入。

各指摘事項それぞれの改善状況を示す写真、書類等を必ず添付してください。(変更前と変更後)

備考 ※印の欄は、記入しないでください。