

違反対象物一覧表

令和 7 年 4 月 24 日現在

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			違反に係る火災の危険性に関する事項
		違反事項	根拠法令等の条項	違反の位置等	
厚木84号（オネスト・ワン東名厚木店）	神奈川県厚木市酒井3184番地	屋内消火栓設備未設置	消防法第17条第 1 項	防火対象物全体	屋内消火設備が未設置であり初期消火が期待できず、延焼拡大の恐れがある。

※ホームページの更新状況により、最新の情報が反映されないことがあります。