

市内公立の学校施設耐震一覧

1 旧建築基準法に基づく学校施設

耐震判定基準については、「学校施設の耐震補強マニュアル」に基づくIs値0.7以上の建物は、耐震補強不要とし、0.7に満たない建物は耐震補強を実施しております。

平成23年4月 教育施設課 作成

	施設名称(棟名称)		建設年度	延べ面積	構造	階数	日本建築防災協会基準		診断年度	耐震補強完了年度	耐震補強後のIs(耐震指標)値
							一次診断	二次診断			
1	厚木小学校	東棟	S45	1,003m ²	RC	3		0.23	H08	H10	0.79
2	厚木小学校	北棟	S45	3,069m ²	RC	3		0.23	H12	H13	0.76
3	依知南小学校	西棟	S49	1,550m ²	RC	3		0.26	H11	H12	0.73
4	依知南小学校	中央棟	S39	1,919m ²	RC	3		0.42	H12	H13	0.72
5	依知南小学校	東棟	S54	1,782m ²	RC	3		0.82	S62		
6	北小学校	北棟	S53	3,576m ²	RC	4		0.38	H11	H11	0.73
7	北小学校	南棟	S42	2,208m ²	RC	3		0.26	H13	H14	0.79
8	北小学校	西棟	S49	716m ²	RC	3		0.86	S62		
9	北小学校	渡り廊下1(北・西)	S53	74m ²	RC	3		1.08	S62		
10	荻野小学校	南棟	S51	2,638m ²	RC	4		0.32	H08	H12	0.80
11	三田小学校	中央棟	S48	2,763m ²	RC	4		0.30	H09	H10	0.75
12	三田小学校	北棟	S52	2,234m ²	RC	4		0.49	H19	H20	0.71
13	三田小学校	渡り廊下(北・中央)	S52	297m ²	RC	3		1.01	H05		
14	三田小学校	西棟	S55	974m ²	RC	4		0.70	H05		
15	清水小学校	北棟	S46	2,807m ²	RC	3		0.35	H09	H10	0.94
16	清水小学校	東棟(体育館併用)	S56	3,127m ²	RC+S	4		0.45	H12	H13	0.75
17	清水小学校	南棟	S49	2,511m ²	RC	4		0.30	H13	H14	0.73
18	清水小学校	渡り廊下(北・東)	S56	84m ²	RC	3		1.52	H05		
19	小鮎小学校	南棟	S42	1,872m ²	RC	3		0.42	H13	H14	0.73
20	小鮎小学校	中央棟	S53	1,687m ²	RC	4		0.66	H20	H21	0.72
21	小鮎小学校	北棟	S53	1,777m ²	RC	4		0.62	H20	H21	0.74
22	小鮎小学校	渡り廊下(北・中央・南)	S53	149m ²	RC	3		0.92	S62		
23	小鮎小学校	体育館	S56	907m ²	S	2		0.93	H10		
24	玉川小学校	校舎棟	S55	3,631m ²	RC	4		0.70	H07		
25	南毛利小学校	北棟	S49	1,086m ²	RC	3		0.38	H09	H11	0.77
26	南毛利小学校	南棟	S51	3,853m ²	RC	4		0.30	H13	H14	0.72
27	南毛利小学校	体育館	S56	881m ²	RC+S	2		0.35	H11	H16	0.98
28	厚木第二小学校	西棟	S45	1,449m ²	RC	3		0.22	H13	H14	0.73
29	厚木第二小学校	体育館	S55	879m ²	RC+S	2		0.34	H09	H16	0.95
30	厚木第二小学校	渡り廊下2(北・西)	S54	65m ²	RC	2		1.01	H20		
31	厚木第二小学校	東棟	S54	2,370m ²	RC	4		0.76	S61		
32	緑ヶ丘小学校	西棟	S45	2,168m ²	RC	4		0.25	H09	H10	0.75
33	緑ヶ丘小学校	南棟	S55	2,228m ²	RC	4		0.41	H12	H13	0.73
34	緑ヶ丘小学校	東棟	S40	2,858m ²	RC	3		0.25	H13	H14	0.73
35	緑ヶ丘小学校	渡り廊下(西・南)	S54	128m ²	RC	2		0.98	H20		
36	緑ヶ丘小学校	体育館	S56	830m ²	S	2		0.84	H12		
37	戸室小学校	中央・北棟	S52	3,549m ²	RC	4		0.40	H10	H10	0.80
38	戸室小学校	南棟	S50	3,264m ²	RC	4		0.44	H12	H13	0.73
39	愛甲小学校	西棟	S51	1,836m ²	RC	4		0.37	H11	H12	0.83
40	愛甲小学校	北棟	S51	3,238m ²	RC	4		0.30	H08	H13	0.73
41	愛甲小学校	渡り廊下1(北・西)	S51	198m ²	RC	3		1.01	H06		
42	妻田小学校	北棟	S51	2,838m ²	RC	4		0.34	H09	H11	0.73
43	妻田小学校	南棟	S51	1,652m ²	RC	4		0.39	H12	H13	0.72
44	妻田小学校	中央棟	S50	909m ²	RC	3		0.85	H20		
45	鳶尾小学校	北棟	S51	1,864m ²	RC	4		0.44	H11	H12	0.77

市内公立の学校施設耐震一覧

1 旧建築基準法に基づく学校施設

耐震判定基準については、「学校施設の耐震補強マニュアル」に基づくIs値0.7以上の建物は、耐震補強不要とし、0.7に満たない建物は耐震補強を実施しております。

平成23年4月 教育施設課 作成

No.	施設名称(棟名称)		建設年度	延べ面積	構造	階数	日本建築防災協会基準		診断年度	耐震補強完了年度	耐震補強後のIs(耐震指標)値
							一次診断	二次診断			
46	鳶尾小学校	南棟	S51	2,811m ²	RC	3		0.46	H20	H21	0.76
47	毛利台小学校	中央棟2	S54	3,352m ²	RC	4		0.45	H20	H21	0.70
48	毛利台小学校	東棟(体育館併用)	S55	2,601m ²	RC+S	4		0.22	H20	H21	0.78
49	毛利台小学校	プール棟	S56	511m ²	RC	2		1.02	H07		
50	上荻野小学校	北棟	S55	2,989m ²	RC	4		0.67	H20	H21	0.76
51	上荻野小学校	南棟	S55	1,612m ²	RC	4		0.70	H19		
52	上荻野小学校	渡り廊下(北・南)	S55	129m ²	RC	4		1.11	H06		
53	依知小学校	体育館	S44	879m ²	RC+S	2		0.13	H08	H19	0.79
54	依知小学校	校舎棟	S52	4,248m ²	RC	4		0.42	H20	H21	0.71
55	厚木中学校	西棟	S51	2,165m ²	RC	4		0.28	H12	H13	0.73
56	厚木中学校	北棟	S50	4,384m ²	RC	4		0.29	H13	H14	0.73
57	厚木中学校	渡り廊下(北・西)	S51	170m ²	RC	3		0.80	H05		
58	荻野中学校	東棟	S51	3,320m ²	RC	4		0.44	H13	H14	0.78
59	荻野中学校	体育館	S48	908m ²	RC+S	2		0.46	H16	H17	0.72
60	睦合中学校	北棟	S50	3,407m ²	RC	4		0.29	H09	H10	0.77
61	睦合中学校	体育館	S43	908m ²	RC+S	2		0.52	H15	H19	0.80
62	小鮎中学校	東棟	S53	880m ²	RC	3		0.62	H11	H12	0.81
63	小鮎中学校	北棟	S45	1,090m ²	RC	3		0.32	H12	H13	0.74
64	小鮎中学校	中央棟	S53	1,694m ²	RC	4		0.49	H13	H14	0.73
65	小鮎中学校	体育館	S46	908m ²	RC+S	2		0.19	H16	H18	0.73
66	小鮎中学校	渡り廊下1(東・中央)	S53	105m ²	RC	2		1.57	H06		
67	玉川中学校	西棟	S54	1,599m ²	RC	4		0.35	H07	H11	0.78
68	玉川中学校	体育館	S53	930m ²	RC+S	2		0.27	H15	H18	1.13
69	玉川中学校	北棟	S54	1,718m ²	RC	4		0.57	H20	H21	0.89
70	玉川中学校	東棟	S54	1,984m ²	RC	4		0.75	H07		
71	玉川中学校	渡り廊下1(北・西)	S54	143m ²	RC	4		1.26	H07		
72	南毛利中学校	南棟	S56	1,869m ²	RC	4		0.52	H08	H09	0.72
73	南毛利中学校	中央棟	S56	3,152m ²	RC	4		0.53	H12	H13	0.73
74	南毛利中学校	体育館	S42	908m ²	RC+S	2		0.13	H10	H19	0.76
75	南毛利中学校	渡り廊下(北・中央)	S56	144m ²	RC	4		0.80	H05		
76	東名中学校	南棟	S44	2,749m ²	RC	3		0.23	H11	H12	0.73
77	東名中学校	北棟	S54	2,452m ²	RC	4		0.39	H13	H14	0.75
78	東名中学校	体育館	S47	908m ²	RC+S	2		0.27	H09	H18	0.82
79	東名中学校	渡り廊下(北・南)	S54	261m ²	RC	3		0.75	H20		
80	林中学校	体育館	S54	914m ²	RC+S	2		0.45	H15	H16	0.86
81	林中学校	南棟	S51	4,580m ²	RC	4		0.49	H19	H20	0.74
82	林中学校	西棟	S51	1,381m ²	RC	4		0.45	H20	H21	0.75
83	林中学校	渡り廊下(西・南)	S51	76m ²	RC	4		1.44	H20		
84	相川中学校	体育館	S55	884m ²	RC+S	2		0.37	H11	H16	1.30
85	相川中学校	南棟	S49	2,468m ²	RC	3		0.59	H20	H21	0.71
86	相川中学校	北棟	S53	3,204m ²	RC	4		0.64	H20	H21	0.74
87	相川中学校	渡り廊下(北・南)	S53	120m ²	RC	3		1.46	S61		